

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Находка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю

Г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond_nakhodka@mchs25.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Находка

(место составления акта)

«23» сентября 2016 г.

(дата составления акта)

«17» часов «00» минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 333

По адресу/адресам: г. Находка, ул. Кирова 13

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального контроля о проведении проверки от 24 августа 2016 года № 333

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(планировалась/выполнялась/документ/приказ/иные)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 «ЭДЕЛЬВЕЙС» НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

21.09.2016 с 10 час. 0 мин. по 12 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

22.09.2016 с 9 час. 0 мин. по 11 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

23.09.2016 с 9 час. 0 мин. по 11 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 6 час. 0 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Находка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: Директор Петрикант Татьяна Борисовна 26.08.2016г. 14 часов 45 минут

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Третьяков Алексей Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства, а также отации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Петрикант Татьяна Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- На путях эвакуации 1 этажа (коридор, лестничная клетка отсутствует фотолюминисцентная эвакуационная система (МБОУ СОШ № 7 «ЭДЕЛЬВЕЙС», ФЗ-69 от 21.12.1994 г. ст. 1; ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.1 ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 4, ст.53, ст. 84; Приказ Росстандарта № 474 от 16.04.2014 г. п.200; ЦИР РФ п. 33, п.43; ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.1, п. 5.1.1, п. 6.1.4, п. 6.2.6, п. 6.3.1, п. 6.3.2 табл.2, п. 7.2.5, приложение «Ж», приложение «И»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.1 и примечание 2, п. 4.2, п. 4.2.1, п.5.3, п. 5.3.9, п. 5.7, п. 6.1, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.6.4, п. 6.6.6, п.6.6.8, п. 6.7, п. 7.10, п. 9.2; Приложение к Постановлению Правительства РФ № 1225 от 30.12.2011 г. п.6, ответственное лицо - Петрикант Т.Б.);
- На путях эвакуации 2 этажа (коридор, лестничная клетка отсутствует фотолюминисцентная эвакуационная система (МБОУ СОШ № 7 «ЭДЕЛЬВЕЙС», ФЗ-69 от 21.12.1994 г. ст. 1; ФЗ-123 от

22.07.2008 г. п.1 ч. 2ст.1, ч.1 ст.6, ст. 4, ст.53, ст. 84; Приказ Росстандарта № 474 от 16.04.2014 г. п.200; ППР РФ п. 33, п.43; ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.1, п. 5.1.1, п. 6.1.4, п. 6.2.6, п. 6.3.1, п. 6.3.2 табл.2, п. 7.2.5, приложение «Ж», приложение «И»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.1 и примечание 2, п. 4.2, п. 4.2.1, п.5.3, п. 5.3.9, п. 5.7, п. 6.1, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.6.4, п. 6.6.6, п.6.6.8, п. 6.7, п. 7.10, п. 9.2; Приложение к Постановлению Правительства РФ № 1225 от 30.12.2011 г. п.6, ответственное лицо - Петрикант Т.Б.);

- На путях эвакуации 3 этажа (коридор, лестничная клетка) отсутствует фотолуминесцентная эвакуационная система.(МБОУ СОШ № 7 «ЭДЕЛЬВЕЙС», Ф3-69 от 21.12.1994 г. ст. 1; Ф3-123 от 22.07.2008 г. п.1 ч. 2ст.1, ч.1 ст.6, ст. 4, ст.53, ст. 84; Приказ Росстандарта № 474 от 16.04.2014 г. п.200; ППР РФ п. 33, п.43; ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.1, п. 5.1.1, п. 6.1.4, п. 6.2.6, п. 6.3.1, п. 6.3.2 табл.2, п. 7.2.5, приложение «Ж», приложение «И»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.1 и примечание 2, п. 4.2, п. 4.2.1, п.5.3, п. 5.3.9, п. 5.7, п. 6.1, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.6.4, п. 6.6.6, п.6.6.8, п. 6.7, п. 7.10, п. 9.2; Приложение к Постановлению Правительства РФ № 1225 от 30.12.2011 г. п.6, ответственное лицо - Петрикант Т.Б.);

- На объекте защиты в административных, общественных помещениях на видных местах руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.(МБОУ СОШ № 7 «ЭДЕЛЬВЕЙС», Правила противопожарного режима в РФ : п. 6, ответственное лицо - Петрикант Т.Б.)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


_____ (подпись проверяющего)


_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание №333/1/1 от 23.09.2016г. протокол об АП №416, 418, приказ о назначении ответственных за ПБ, приказ о противопожарном режиме, акт проверки огнезащитной обработки, акт проверки внутреннего ППВ, акт огнезащитной обработки одежды сцены, копии удостоверения о прохождении ПТМ.

Подписи лиц, проводивших проверку:  Третьяков А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Петрикант Татьяна Борисовна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » сентября 2016 г.  _____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Находка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю

Г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond_nakhodka@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 333/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 «ЭДЕЛЬВЕЙС» НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

Директор Петрикант Татьяна Борисовна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (физического лица-правообладателя

объекта защиты (гражданин), собственника имущества и т.д.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 24 августа 2016 года № 333 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 05.09.2016 года по 23.09.2016 года
проведена плановая / выездная проверка:

Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Третьяков Алексей Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 «ЭДЕЛЬВЕЙС» НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, г.Находка,
Ул. Кирова 13

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Директор Петрикант Татьяна Борисовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На путях эвакуации 1 этажа (коридор, лестничная клетка отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система) (МБОУ СОШ № 7 "ЭДЕЛЬВЕЙС")	ФЗ-69 от 21.12.1994 г. ст. 1; ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст.6, ст. 4, ст.53, ст. 84; Приказ Росстандарта № 474 от 16.04.2014 г. п.200; ППР РФ п. 33, п.43; ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.1, п. 5.1.1, п. 6.1.4, п. 6.2.6, п. 6.3.1, п. 6.3.2 табл.2, п. 7.2.5, приложение "Ж" приложение "Н"; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.1 и примечание 2, п. 4.2, п. 4.2.1, п.5.3, п. 5.3.9, п. 5.7, п. 6.1, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.6.4, п. 6.6.6, п.6.6.8, п. 6.7, п. 7.10, п. 9.2; Приложение к Постановлению Правительства РФ № 1225 от 30.12.2011 г. п.6	01.08.2017	
2	На путях эвакуации 2 этажа (коридор, лестничная клетка отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система) (МБОУ СОШ № 7 "ЭДЕЛЬВЕЙС")	ФЗ-69 от 21.12.1994 г. ст. 1; ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст.6, ст. 4, ст.53, ст. 84; Приказ Росстандарта № 474 от 16.04.2014 г. п.200; ППР РФ п. 33, п.43; ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.1, п. 5.1.1, п. 6.1.4, п. 6.2.6, п. 6.3.1, п. 6.3.2 табл.2, п. 7.2.5, приложение	01.08.2017	

		"Ж", приложение "И"; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.1 и примечание 2, п. 4.2, п. 4.2.1, п.5.3, п. 5.3.9, п. 5.7, п. 6.1, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.6.4, п. 6.6.6, п.6.6.8, п. 6.7, п. 7.10, п. 9.2; Приложение к Постановлению Правительства РФ № 1225 от 30.12.2011 г. п.6		
3	На путях эвакуации 3 этажа (коридор, лестничная клетка) отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система. (МБОУ СОШ № 7 "ЭДЕЛЬВЕЙС")	ФЗ-69 от 21.12.1994 г. ст. 1; ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.1 ч. 2ст.1, ч.1 ст.6, ст. 4, ст.53, ст. 84; Приказ Росстандарта № 474 от 16.04.2014 г. п.200; ППР РФ п. 33, п.43; ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.1, п. 5.1.1, п. 6.1.4, п. 6.2.6, п. 6.3.1, п. 6.3.2 табл.2, п. 7.2.5, приложение "Ж", приложение "И"; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.1 и примечание 2, п. 4.2, п. 4.2.1, п.5.3, п. 5.3.9, п. 5.7, п. 6.1, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.6.4, п. 6.6.6, п.6.6.8, п. 6.7, п. 7.10, п. 9.2; Приложение к Постановлению Правительства РФ № 1225 от 30.12.2011 г. п.6	01.08.2017	
4	На объекте защиты в административных, общественных помещениях на видных местах руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. (МБОУ СОШ № 7 "ЭДЕЛЬВЕЙС")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 6	01.12.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Находки по
пожарному надзору

Третьяков Алексей Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 23 " 09 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" " 20 г.

директор Петриканин М.Б.
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору